

御中

電線・ケーブル 仕様書

屋外用ビニル絶縁電線

OW

仕様書 No. JIS C 3340

**四管波電線株式会社**

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日

発行No. ....

御中

件名 .....

御契約数量 .....

〒174-0054  
 東京都板橋区宮本町45番4号  
 TEL 03(3960)2226  
 FAX 03(3960)2229

菅波電線株式会社  
 品質保証部 品質保証課

屋外用ビニル絶縁電線仕様書

品名記号 OW

1. 適用範囲

この仕様書は、JIS C 3340の規格に基づいて作成した屋外用ビニル絶縁電線に適用する。

2. 構造、寸法及び電気特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。

屋外用ビニル絶縁電線（単線）

導体径 mm	絶縁体 厚さ mm	仕上 外径 (参考) mm	導体 抵抗 (20℃) Ω/km	試験 電圧 V	導体の 引張荷重 N	参 考		
						概算質量 kg/km	標準条長 m	包 装
2.0	0.4	2.8	5.83	3000	1310	32	300	たば
2.6	0.5	3.6	3.45		2190	55		
3.2	0.6	4.4	2.28		3260	85	200	
4.0	1.0	6.0	1.46		4890	135		
5.0	1.2	7.4	0.932		7450	210		

屋外用ビニル絶縁電線（より線）

導 体			絶縁体 厚さ mm	仕上 外径 (参考) mm	導体 抵抗 (20℃) Ω/km	試験 電圧 V	導体の 引張荷重 N	参 考		
公称 断面積 mm <sup>2</sup>	構 成 素線数/ 素線径 mm	外 径 mm						概算質量 kg/km	標準条長 m	包 装
14	7/1.6	4.8	1.0	6.8	1.35	3000	5630	160	300	ドラム
22	7/2.0	6.0	1.2	8.4	0.849		8710	250		
38	7/2.6	7.8	1.4	11.0	0.502		14500	410		
60	19/2.0	10.0		13.0	0.313		23600	630		
100	19/2.6	13.0	1.5	16.0	0.185		39400	1030		

3. 断面図

