

御中

電線・ケーブル 仕様書

接地用ビニル絶縁電線(一層型)

GV

仕様書 No. 当社標準

**四管波電線株式会社**

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日

発行No. ....

.....御中

.....件名

.....御契約数量

〒174-0054  
東京都板橋区宮本町45番4号  
TEL 03(3960)2226  
FAX 03(3960)2229

菅波電線株式会社  
品質保証部 品質保証課

接地用ビニル絶縁電線(一層型)仕様書

.....品名記号 GV

- 適用範囲  
この仕様書は、JIS C 3307の規格に準じて作成した接地用ビニル絶縁電線(一層型)に適用する。
- 構造、寸法及び電気特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。

記号	导体径 mm	ビニル絶縁体			電気試験			概算 質量 kg/km	標準 条長 m	包装
		色別	厚さ mm	仕上 外径 (約) mm	导体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V	絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km			
GV	1.6	緑	1.5	4.6	8.92	1500	50	39	100	たば
	2.0		1.6	5.2	5.65			54		

3. 断面図

