

御中

電線・ケーブル 仕様書

1種硬銅より線

H

仕様書 No. JIS C 3105

**四管波電線株式会社**

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日

御中

発行No.

件名

〒174-0054

東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

御契約数量

菅波電線株式会社  
品質保証部 品質保証課

1種硬銅より線仕様書

1. 適用範囲


この仕様書は、JIS C 3105の規格に基づいて作成した1種硬銅より線に適用する。

2. 構造、寸法及び特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。


記号	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	より線 構成 素線数/素線径 mm	最小 引張 荷重 kN	参 考					
				計 算 断面積 mm <sup>2</sup>	外 径 mm	質 量 kg/km	電気抵抗 (20℃) Ω/km	標 準 条 長 m	包 装
H	8	7 / 1.2	3.20	7.917	3.6	71.19	2.30	500	たば
	14	7 / 1.6	5.64	14.08	4.8	126.7	1.29	300	
	22	7 / 2.0	8.71	21.99	6.0	197.9	0.818	200	
	38	7 / 2.6	14.5	37.16	7.8	334.4	0.484	1000	ドラム
	60	19 / 2.0	23.6	59.70	10.0	537.0	0.301		
	100	19 / 2.6	39.4	100.9	13.0	907.6	0.178	600	
	150	37 / 2.3	60.5	153.7	16.1	1390	0.118	500	
	200	37 / 2.6	76.7	196.4	18.2	1776	0.0920		
	250	61 / 2.3	99.7	253.5	20.7	2298	0.0715		
	325	61 / 2.6	126	323.8	23.4	2937	0.0560	300	
400	61 / 2.9	156	402.9	26.1	3654	0.0450			

3. 断面図


素線(7)



素線(19)



素線(37)



素線(61)

