

御中

電線・ケーブル 仕様書

2種硬銅より線

PH

仕様書 No. JIS C 3105

四管波電線株式会社

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

御中

年 月 日
発行No.

件名

〒174-0054
東京都板橋区宮本町45番4号
TEL 03(3960)2226
FAX 03(3960)2229

御契約数量

菅波電線株式会社
品質保証部 品質保証課


2種硬銅より線仕様書

- 適用範囲
この仕様書は、JIS C 3105の規格に基づいて作成した2種硬銅より線に適用する。
- 構造、寸法及び特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。

記号	公称 断面積 mm ²	より線 構成 素線数/素線径 mm	最小 引張 荷重 kN	参 考					
				計 算 断面積 mm ²	外 径 mm	質 量 kg/km	電 気 抵 抗 (20℃) Ω/km	標 準 条 長 m	包 装
PH	22	7 / 2.0	8.71	21.99	6.0	197.9	0.818	1200	ドラム
	38	7 / 2.6	14.5	37.16	7.8	334.4	0.484	1000	
	55	7 / 3.2	21.6	56.29	9.6	506.4	0.320		
	150	19 / 3.2	58.7	152.8	16.0	1375	0.118		

3. 断面図

素線(7)



素線(19)

