

御中

電線・ケーブル 仕様書

軟銅より線

A

仕様書 No. JCS 1226

**四管波電線株式会社**

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日

御中

発行No.

件名

〒174-0054

東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

御契約数量

菅波電線株式会社  
品質保証部 品質保証課

軟銅より線仕様書

1. 適用範囲


この仕様書は、JIS C 3102及びJCS 1226に基づいて作成した軟銅より線に適用する。

2. 構造、寸法及び特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。


記号	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	より線 構成 素線数/素線径 mm	参 考					標準 条長 m	包装
			計算 断面積 mm <sup>2</sup>	外径 mm	質量 kg/km	電気抵抗 (20°C) Ω/km			
A	2	7 / 0.6	1.979	1.8	17.80	8.82	500	たば	
	3.5	7 / 0.8	3.519	2.4	31.66	4.96			
	5.5	7 / 1.0	5.498	3.0	49.46	3.17			
	8	7 / 1.2	7.917	3.6	71.19	2.20			
	14	7 / 1.6	14.08	4.8	126.7	1.24			
	22	7 / 2.0	21.99	6.0	197.9	0.793	200	ドラム	
	38	7 / 2.6	37.16	7.8	334.4	0.470	1000		
	60	19 / 2.0	59.70	10.0	537.0	0.292	600		
	100	19 / 2.6	100.9	13.0	907.6	0.173			
	150	37 / 2.3	153.7	16.1	1390	0.114			
	200	37 / 2.6	196.4	18.2	1776	0.0893	500		
	250	61 / 2.3	253.5	20.7	2298	0.0694	300		
	325	61 / 2.6	323.8	23.4	2937	0.0543			
	500	61 / 3.2	490.6	28.8	4448	0.0359	200		

3. 断面図


素線(7)



素線(19)



素線(37)



素線(61)

