

御中

電線・ケーブル 仕様書

避雷針用硬銅より線

LH

仕様書 No. 当社標準

**四管波電線株式会社**

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日

御中

発行No.

件名

〒174-0054

東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

御契約数量

菅波電線株式会社  
品質保証部 品質保証課

### 避雷針用硬銅より線仕様書

#### 1. 適用範囲

この仕様書は、JIS C 3101電気用硬銅線を素線として中心に1本、まわりに3本より(右より)したものを4本又は6本配置し、より合わせ(左より)した避雷針用硬銅より線に適用する。

#### 2. 構造、寸法及び特性は、下表及び4. 項の断面図の通りとする。

#### 3. 試験は、JIS C 3002電気用銅線及びアルミニウム線試験方法による。

記号	公称 断面積 mm <sup>2</sup>	より線 構成 素線数/素線径 mm	参考						
			最小 引張荷重 kN	計算 断面積 mm <sup>2</sup>	外径 mm	質量 kg/km	電気抵抗 (20℃) Ω/km	標準 条長 m	包装
LH	40	13/2.0	14.6	40.85	10.6	370	0.446	500	ドラム
	60	19/2.0	21.3	59.70	12.9	545	0.305		
	100	19/2.6	35.5	100.9	16.8	920	0.180		

#### 4. 断面図

